

# 取付説明書

## QFM...

### A

固定ビスを緩める

176120

側面のラッチを外し  
カバーを上を外す

1864Z03

### B

本体挿入穴とビス穴をあける

1864M03

### C

⑤ ケーブルを挿入し  
コネクタを締付けて  
配線を接続

max. 154 mm

⑥ カバーを閉めて  
完了

③④ ケーブルコネクタ  
を取付ける

② 本体をブラケット  
にビスで固定する

① ブラケットを  
ダクト面に取付け  
本体を挿入する

1864Z01

ブリカ接続  
(参考図)

1761Z06M

<b>G</b>	AC 24 V ±20 % / DC 13,5...35 V	<b>B</b>	
<b>G0</b>	GND	<b>M</b>	
<b>X...</b>	DC 4...20 mA DC 0...10 V / DC 0...5 V	<b>BS</b>	
<b>I ...</b>	DC 4...20 mA	<b>MS</b>	
<b>G...</b>	DC 13,5...35 V		
<b>C +</b>	com		
<b>C -</b>	com		

1761Z06

**アーチバック株式会社**  
URL: [www.archvac.co.jp/](http://www.archvac.co.jp/)

本社 〒211-0012  
神奈川県川崎市中原区中丸子174 番地  
平山ファインテクノ2階  
TEL: 044-455-9111 (代) FAX: 044-455-1050

札幌営業所 〒003-0027  
札幌市白石区本通19丁目北1番86号  
東テク北海道株式会社 本社ビル内  
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947