

取扱説明書

QFM...

A

固定ビスを緩める

B

本体挿入穴とビス穴をあける

C

⑤ ケーブルを挿入し
コネクタを締付けて
配線を接続

max. 154 mm

⑥ カバーを閉めて
完了

③④ ケーブルコネクタ
を取付ける

② 本体をブラケット
にビスで固定する

① ブラケットを
ダクト面に取り付け
本体を挿入する

D

ブリカ接続
(参考図)

G	AC 24 V $\pm 20\%$ / DC 13,5...35 V	B	
G0	GND	M	
U...	DC 0...10 V		
I ...	DC 4...20 mA	BS	
G...	DC 13,5...35 V	MS	
C +	com		
C -	com		